



Číslo jednací: ZU/06123/2023  
Číslo spisu: S-ZU/06123/2023  
Spisový znak: 2.0.4.

Vyřizuje.: Ing. Dagmar Pecáková  
Tel.: 543 423 361  
Mobil: 734 185 035  
E-mail: dagmar.pecakova@zuova.cz

Datum: 4.3.2024

PUMPA, a.s.  
U Svitavy 54/1  
618 00 Brno-Černovice

## VÝSLEDNÉ ZHODNOCENÍ PŘEDMĚTŮ PŘICHÁZEJÍCÍCH DO PŘÍMÉHO STYKU S PITNOU VODOU

V souladu s § 5 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ochraně veřejného zdraví, jste požádali o ověření zdravotní nezávadnosti výrobku: **Tlaková nádoba C2B, výrobce Global Water Solutions Ltd. (GWS), 5<sup>th</sup> floor, 37 Esplanade St. Helier, Jersey, JE1 2TR, Islands.**

Předmětný výrobek slouží k rozvodům pitné vody a je určen k přímému a krátkodobému styku s pitnou vodou.

Jedná se o výrobek, jenž se skládá z potrubní přípojky – PVC, vložky – polypropylen a membrány – butylová pryž 6038 identického složení a výrobce jako již testované talkové nádoby GSW řady FlowThu, u níž již byla posuzována zdravotní nezávadnost pro styk s pitnou vodou podle požadavků zákona č. 258/2000 Sb. a Vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody a bylo vydáno kladné odborné posouzení zdravotní nezávadnosti.

Na základě ověření a přezkoumání předložené dokumentace, přezkoumání rozsahu stanovovaných ukazatelů dle platné legislativy a doložení níže uvedených podkladů lze vydat rozhodnutí o zdravotní nezávadnosti výrobku.

***Jako podklad pro vyhotovení výsledného zhodnocení předmětů přicházejících do přímého styku s pitnou vodou byly předloženy:***

- Přihláška vzorku s názvem výrobku, výrobcem a materiálovým složením ze dne: 26.2.2024.
- Firmou PUMPA a.s. potvrzené čestné prohlášení o shodě, o identickém výrobcí, chemickém i materiálovém složení všech komponent výrobků talkových nádob GWS série C2B a GWS série FlowThu ze dne: 12.2.2024.

- Protokol č. 32739/2014 o autorizovaném vyšetření se souhlasným závěrem, vydaný dne: 25.6.2014 Zdravotním ústavem se sídlem v Brně, Centrem hygienických laboratoří, autorizovaná zkušební laboratoř č. C000100207 podle zákona č. 258/2000 Sb., Gorkého 6, 602 00 Brno pro výrobek: Tlaková nádoba Challenger, model GCB-200LV – pryžová část výrobku, výrobce Global Water Solutions Ltd. (GWS), 5<sup>th</sup> floor, 37 Esplanade St. Helier, Jersey, JE1 2TR, Islands.
- Protokol č. 32509/2014 o autorizovaném vyšetření se souhlasným závěrem, vydaný dne: 25.6.2014 Zdravotním ústavem se sídlem v Brně, Centrem hygienických laboratoří, autorizovaná zkušební laboratoř č. C000100207 podle zákona č. 258/2000 Sb., Gorkého 6, 602 00 Brno pro výrobek: Tlaková nádoba Challenger, model GCB-200LV – polypropylen, výrobce Global Water Solutions Ltd. (GWS), 5<sup>th</sup> floor, 37 Esplanade St. Helier, Jersey, JE1 2TR, Islands.
- Protokol č. 34470/2017 o akreditovaném vyšetření se souhlasným závěrem, vydaný dne: 26.6.2017 Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, Centrem hygienických laboratoří, Zkušební laboratoř č. 1393 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, Partyzánské náměstí 2633/7, 702 00 Ostrava pro výrobek: Vinyl Fi II NGS 87322, výrobce Global Water Solutions Ltd. (GWS), 5<sup>th</sup> floor, 37 Esplanade St. Helier, Jersey, JE1 2TR, Islands.
- Souhlasné výsledné zhodnocení výrobků přicházejících do přímého styku s vodou pod jednacím číslem: ZU/14068/2017 ze dne: 20.6.2017, vydané Zdravotním ústavem se sídlem v Brně, Gorkého 6, 602 00 Brno pro výrobek: GWS řady FlowThru, výrobce Global Water Solutions Ltd. (GWS), 5<sup>th</sup> floor, 37 Esplanade St. Helier, Jersey, JE1 2TR, Islands.

Na základě ověření a přezkoumání předložené dokumentace k výrobku lze konstatovat, že výrobek: **Tlaková nádoba C2B, výrobce Global Water Solutions Ltd. (GWS), 5<sup>th</sup> floor, 37 Esplanade St. Helier, Jersey, JE1 2TR, Islands**

**splňuje**

**požadavky na výrobky určené k přímému a krátkodobému styku s pitnou vodou dle Vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.**

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě  
Centrum hygienických laboratoří  
Gorkého 6, 702 00 Brno

**Ing. Dagmar Pecáková**  
Odborný garant

**Upozornění:** Upozorňujeme, že naše vyjádření se vztahuje pouze na Tlaková nádoba C2B, výrobce Global Water Solutions Ltd. (GWS), 5<sup>th</sup> floor, 37 Esplanade St. Helier, Jersey, JE1 2TR, Islands a závěry vyvozené z tohoto šetření je možno uplatnit u ostatních výrobků téhož druhu pouze tehdy, pokud svým složením a vlastnostmi zcela odpovídají námi vyšetřovaným vzorkům.

**Přílohy:** bez příloh

**Rozdělovník:** 1x adresát, 1x Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě.