



Číslo jednania: ZU/06123/2023  
Číslo spisu: S-ZU/06123/2023  
Spisová značka: 2.0.4.

Vybavuje: Ing. Dagmar Pecáková  
Tel.: 543 423 361  
Mobil: 734 185 035  
E-mail: dagmar.pecakova@zuova.cz

Dátum: 4.3.2024

PUMPA, a.s.  
U Svitavy 54/1  
618 00 Brno-Černovice

## VÝSLEDNÉ VYHODNOTENIE PREDMETOV PRICHÁDZAJÚCICH DO PRIAMEHO KONTAKTU S PITNOU VODOU

V súlade s § 5 zákona č. 258/2000 Sb., v platnom znení, o ochrane verejného zdravia, ste požiadali o overenie zdravotnej nezávadnosti výrobku: **Tlaková nádoba C2B**, výrobca **Global Water Solutions Ltd. (GWS), 5<sup>th</sup> floor, 37 Esplanade St. Helier, Jersey, JE1 2TR, Islands**.

Predmetný výrobok slúži na rozvod pitnej vody a je určený na priamy a krátkodobý kontakt s pitnou vodou.

Jedná sa o výrobok, ktorý sa skladá z potrubnej prípojky - PVC, vložky - polypropylén a membrány - butylová guma 6038, s rovnakým zložením a výrobcom ako sú už testované tlakové nádoby GSW radu FlowThru, pri ktorých už bola posúdená zdravotná nezávadnosť pre kontakt s pitnou vodou podľa požiadaviek zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb. v znení neskorších predpisov, týkajúca sa hygienických požiadaviek na výrobky prichádzajúce do priameho kontaktu s vodou a na úpravu vody a bola vydaná kladné odborné stanovisko o zdravotnej nezávadnosti.

Na základe overenia a preskúmania predloženej dokumentácie, preskúmania rozsahu stanovených ukazovateľov podľa platnej legislatívy a predloženia nižšie uvedených podkladov je možné vydať rozhodnutie o zdravotnej nezávadnosti výrobku.

***Ako podklad pre vyhotovenie výsledného vyhodnotenia predmetov prichádzajúcich do priameho kontaktu s pitnou vodou boli predložené:***

- Prihláška vzorky s názvom výrobku, výrobcom a materiálovým zložením zo dňa: 26.2.2024.
- Firmou PUMPA a. s. potvrdené čestné prehlásenie o zhode, o identickom výrobcovi, chemickom a materiálom zložení všetkých komponentov výrobkov tlakových nádob GWS série C2B a GWS série FlowThru zo dňa: 12.2.2024.

- Protokol č. 32739/2014 o autorizovanom vyšetrení so súhlasným záverom, vydaný dňa 25.6.2014 Zdravotným ústavom so sídlom v Brne, Centrom hygienických laboratórií, autorizované skúšobné laboratórium č. C000100207 podľa zákona č. 258/2000 Sb., Gorkého 6, 602 00 Brno, pre výrobok: Tlaková nádoba Challenger, model GCB-200LV - časť výrobku vyrobená z gumy, výrobca Global Water Solutions Ltd. (GWS), 5<sup>th</sup> floor, 37 Esplanade St. Helier, Jersey, JE1 2TR, Islands.
- Protokol č. 32509/2014 o autorizovanom vyšetrení so súhlasným záverom, vydaný dňa 25.6.2014 Zdravotným ústavom so sídlom v Brne, Centrom hygienických laboratórií, autorizované skúšobné laboratórium č. C000100207 podľa zákona č. 258/2000 Sb., Gorkého 6, 602 00 Brno, pre výrobok: Tlaková nádoba Challenger, model GCB-200LV - polypropylén, výrobca Global Water Solutions Ltd. (GWS), 5<sup>th</sup> floor, 37 Esplanade St. Helier, Jersey, JE1 2TR, Islands.
- Protokol č. 34470/2017 o akreditovanom vyšetrení so súhlasným záverom, vydaný dňa 26.6.2017 Zdravotným ústavom so sídlom v Ostrave, Centrom hygienických laboratórií, Skúšobné laboratórium č. 1393 akreditované ČIA podľa ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, Partyzánske náměstí 2633/7, 702 00 Ostrava, pre výrobok: Vinyl Fi II NGS 87322, výrobca Global Water Solutions Ltd. (GWS), 5<sup>th</sup> floor, 37 Esplanade St. Helier, Jersey, JE1 2TR, Islands.
- Súhlasné konečné vyhodnotenie výrobkov prichádzajúcich do priameho kontaktu s vodou pod číslom jednania: ZU/14068/2017 z dňa 20.6.2017, vydané Zdravotným ústavom so sídlom v Brne, Gorkého 6, 602 00 Brno, pre výrobok: GWS rad FlowThru, výrobca Global Water Solutions Ltd. (GWS), 5<sup>th</sup> floor, 37 Esplanade St. Helier, Jersey, JE1 2TR, Islands.

Na základe overenia a preskúmania predloženej dokumentácie o výrobku je možné konštatovať, že výrobok: **Tlaková nádoba C2B**, výrobca **Global Water Solutions Ltd. (GWS)**, 5<sup>th</sup> floor, 37 Esplanade St. Helier, Jersey, JE1 2TR, Islands

spĺňa

**požiadavky na výrobky určené na priamy a krátkodobý kontakt s pitnou vodou v súlade s Vyhláškou MZ č. 409/2005 Sb., v znení neskorších predpisov, o hygienických požiadavkách na výrobky prichádzajúce do priameho kontaktu s vodou a určené na úpravu vody.**

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě  
Centrum hygienických laboratoří  
Gorkého 6, 602 00 Brno

**Ing. Dagmar Pecáková**

Odborný garant

**Upozornenie:** Upozorňujeme, že naše vyjadrenie sa vzťahuje iba na Tlaková nádoba C2B, výrobca Global Water Solutions Ltd. (GWS), 5<sup>th</sup> floor, 37 Esplanade St. Helier, Jersey, JE1 2TR, Islands a závery z tohto preskúmania je možné aplikovať na ostatné výrobky rovnakého typu iba v prípade, ak svojim zložením a vlastnosťami úplne zodpovedajú nami skúmaným vzorkám.

**Prílohy:** bez príloh

**Na vedomie:** 1x adresát, 1x Zdravotný ústav so sídlom v Ostrave.